

大田区立区民センター及び文化センター体育室空調機器賃貸借 設置施設・機器一覧

番号	施設名	住所	体育室								電気設備			設置に係る特記事項		
			冷暖房対象面積	階数	構造	外壁仕上	室内機台数	室外機台数	リモコン台数	外壁アスベスト有無	受変電設備改修	手元開閉器盤面数	その他備考	室内機	室外機	電気設備
1	馬込区民センター	大田区南馬込四丁目6番5号	252	地階	RC	モルタル	6	3	3	無	動力配電盤ブレーカー交換、供給バンク変更(配線挟替え)	1	屋内開放型 3φ75kVA変圧器に接続	梁下	—	壁付スピーカー移設×2(室内機設置場所)
2	馬込文化センター	大田区中馬込三丁目26番3号	406	2	RC	打放し+吹付タイル	8	4	4	有	電源分岐盤新設	1	屋内開放型	梁高さ、防球ガード	風向調整板	—
3	池上文化センター	大田区池上四丁目21番13号	406	2	RC	打放し+吹付タイル	8	4	4	有	—	1	屋内開放型	梁高さ、防球ガード	—	—
4	萩中文化センター	大田区萩中一丁目7番30号	375	1	RC	打放し+吹付タイル	6	3	3	有	動力配電盤ブレーカー交換	1	キュービクル型	キャットウォーク下防球ガード	壁面設置、風向調整板、転倒防止対策、ドレンは排水桝近くの壁面で放流	—
5	六郷文化センター	大田区西六郷四丁目1番5号	378	2	RC	モルタル	8	4	4	有	—	1	キュービクル型	梁高さ、防球ガード	—	—

(㎡) (階)

(台) (台) (台)

機器番号	機器名称	台数	仕様	電源			参考型番
				相φ	V	Kw	
	ヒートポンプエアコン		ツイン同時マルチ				SZRA224BAD
EHP-1	室外機	1	冷房能力:20.0KW(標準) 暖房能力:22.4KW(標準) 寸法・重量:940W×320D×1430H / 109kg 付属品:保護網、防振ゴムパッド、他付属品一式	3	200	4.61	RZRP224BA
EHP-1-1	室内機	2	型式:壁掛型 寸法・重量:1200W×240D×340H / 17kg 付属品:交換用フィルター			0.63	FAP112FB