

種類が [吹付け]、[成形板]、[保温材]、[外壁仕上塗材] の場合

種類	階	採取場所	部位	材料名	報告日	調査日	分析結果	種類が [吹付け]、[成形板]、[保温材]、[外壁仕上塗材] の場合						
								クリンタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アンソフィライト	アクチノライト	
吹付け	-	倉庫	-	吹付け材	2006/01/13	2005/12/15	有	2.9	ND	ND				
吹付け	-	倉庫	-	吹付け材	2008/03/31	2007/01/26	有	2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	B1	男子便所	天井	耐火ボード	2016/02/04	2015/12/16	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	B1	食堂	床	塩ビシート	2016/02/04	2015/12/16	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	1	館長室	天井	プラスターボード+岩綿吸音材	2016/02/04	2015/12/16	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
保温材	B3	風呂機械室	配管	被覆材	2016/02/04	2015/12/16	有	ND	ND	ND	17	ND	17	
成形版	B3	風呂機械室	配管フランジ	ガスケット	2016/02/04	2015/12/16	有	44	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	1	職員寮	天井	化粧石膏ボード	2016/02/04	2015/12/16	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	1	物置	天井	石膏ボード	2016/02/04	2015/12/16	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	1	LPガス置場	屋根	波型スレート板	2016/02/04	2015/12/16	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	-	C棟外壁	外壁吹付け材	アクリル弾性防水材料	2016/08/24	2106/06/29	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	-	C棟外壁軒裏	外壁吹付け材	単層弾性吹付け材	2016/08/24	2016/06/29	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成形版	-	ポンプ小屋外壁	外壁吹付け材	アクリルリシン吹付	2016/08/24	2016/06/29	無	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND